

ЗВІТ
про проведення технічного обстеження
стану забезпечення доступності навчальних приміщень
для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

В Тернопільському національному економічному університеті проведено обстеження будівель та прилеглої до них території з метою визначення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН), враховуючи вимоги та нормативи Державних будівельних норм України «ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди. Заклади освіти.»; ДСТУ-Н В.2.2-31-2011 «Настанова з облаштування будинків і споруд громадського призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху» та інші нормативно-правових документів, що регулюють забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Виявлено наступні ознаки доступності об'єктів Тернопільського національного економічного університету та безпеки пересування для МГН: безбар'єрне пересування по прилеглій території; наявність визначених місць (10 % від загальної кількості) для паркування автомобілів осіб з інвалідністю, позначених знаками, прийнятими в міжнародній практиці; доступний заїзд у приміщення – наявні пандуси, що забезпечують підйом осіб з інвалідністю на рівень входу в будівлю, а відтак до рівня 1-го поверху чи ліфтового холу; уздовж обох боків сходів і пандусів, встановлено огорожу з поручнями; влаштовані кнопки виклику поруч з входними дверима з доступом до них з інвалідного візка; входи/виходи, двері забезпечують доступність людей з особливими потребами ; над входами до будівель встановлено звукові маячки або звукові інформатори, доступ спрощують відсутність порогів, широкі двері, широкі коридори; наявність доступних і пристосованих для МГН санвузлів; біля основних кабінетів (приймальнь, деканатів, кабінетів керівників) закріплено тактильні таблички; означення місцезнаходження (пиктограми) по руху на території; контрастне та тактильне покриття простору перед сходами; для забезпечення безперешкодного проходу для людей з вадами зору. На пішохідні шляхи/тротуари не виступають кущі, інші зелені насадження та не звисають гілки дерев, вивіски чи інші предмети, нижче від 2,10 м.; на території

та в будівлях присутня візуальна інформація про розташування пристосованих для людей з інвалідністю місць та послуг; настінні знаки, перебувають на однаковій і незмінній висоті 1,30 м від рівня підлоги; звисаючі знаки знаходяться на мінімальній висоті, маючи вільний простір не менше 2,10 м, забезпечуючи безпечне проходження під ними незрячих людей або людей з вадами зору; застосовується використання контрастних кольорів для орієнтування людей із зниженим зором; предмети меблів контрастують зі стінами і покриттям підлог.

Висновок: враховуючи вищенаведене, Тернопільський національний економічний університет забезпечує в цілому доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівель, навчальних аудиторій та іншої інфраструктури відповідно до встановлених вимог.

Експерт з технічного обстеження
будівель і споруд



А.Н. Богомольний